

PID:
04010001
CID:
C.1993.1583

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**LOMBARDO SPA
VIA PIZZIGONI 3
24060 VILLONGO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie AIRY OVALE - AIRY
MASK OVALE 300)**

for the following products

*Luminaires for fixed installation
(Serie AIRY OVALE - AIRY MASK
OVALE 300)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2004-07-27

Data di aggiornamento | Updated on

2008-03-10

Sostituisce | Replaces

2006-03-15


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2004-07-27
Data di aggiornamento / Updated on 2008-03-10
Sostituisce / Replaces 2006-03-15

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa
Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

LOMBARDO SPA
VIA PIZZIGONI 3
24060 VILLONGO BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001419 CLLOM1.C04L.CLOM1.C 24060 VILLONGO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2004
EN 60598-2-1:1989
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2004
EN 60598-2-1:1989
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

04AH01080 + 04 A 9 0002 L

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **250V**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP54**
Tipo di installazione | Type of Installation **(*)**
Classificazione del materiale del piano di appoggio | **normalmente infiammabile F / normally flammable F**
Classification according to material of supporting surface
Classe di isolamento | Degree of protection (class) **II**
Serie | Series **AIRY OVALE - AIRY MASK OVALE 300**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.E006XQ

Marca | Trade mark **LOMBARDO**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x60W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **E27 IAA**
Rif. di tipo | Type ref. **LB8212**
Rif. a cat. | Cat. ref. **LB8212X**

AR.E006XR

Marca | Trade mark **LOMBARDO**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x60W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **E27 IAA**
Rif. di tipo | Type ref. **LB8232**
Rif. a cat. | Cat. ref. **LB8232X**

AR.E006XS

Marca / Trade mark **LOMBARDO**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x60W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 IAA**
Rif. di tipo / Type ref. **LB8252**
Rif. a cat. / Cat. ref. **LB8252X**

AR.H00FGR

Marca / Trade mark **LOMBARDO**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x60W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **E27 IAA**
Rif. di tipo / Type ref. **LB8242**
Rif. a cat. / Cat. ref. **LB8242X**

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = colore

- (*) Rif. di tipo: LB8212 - LB8242 parete/plafone
- (*) Rif. di tipo: LB8232 - LB8252 parete

X = colour

- (*) Type ref.: LB8212 - LB8242 wall/ceiling mounting
- (*) Type ref.: LB8232 - LB8252 wall mounting

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on

2004-07-27

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E0014L

BTI.040100.DD23

Diritti modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 - Luminaires

2


